

प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरो की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र
कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोंडा।

पत्रसंख्या-एफएस/निरी0/ अग्निसुरक्षा(स्कूल)/2022-(B.P-216)

दिनांक - सितंबर 15 2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबंधक,
शारदा पब्लिक स्कूल,
बौद्ध परिपथ तुलसीपुर रोड, बलरामपुर।

विषय: प्रतिष्ठान/विद्यालय/कॉलेज में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरो की कार्यशीलता/रिफिलिंग/टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के संबंध में।

संदर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल, दिनांक-05-09-2022

उपरोक्त संदर्भित विषय आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरो की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या 1020(1)/आठ, दिनांक-27-12-1982 में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपया-100/भारतीय स्टेट बैंक शाखा बलरामपुर जनपद बलरामपुर में चालान संख्या- 1A, 00001, दिनांक-12-09-2022 के द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद होने के उपरान्त 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरो का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

1-चेकिंग का दिनांक-15-09-2022

2-पूर्व चेकिंग का दिनांक एवम चेकिंग अधिकारी का नाम प्रभारी अग्निशमन अधिकारी

3-संस्थान का विवरण स्कूल।

4-संस्थान में लगाए गए फायर एक्सटिंग्यूशरो की संख्या-10


5-परीक्षण किए गए फायर एक्सटिंग्यूशरो की संख्या-10

6-चेक किए गए फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता टेस्टिंग का विवरण।

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं है यह केवल बस फायर एक्सटिंग्यूशर की कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

क्रम संख्या	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/ अकार्यशील
1	ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	04 कि0ग्रा0	10	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर की कार्यशीलता उपरोक्ता अनुसार प्रमाणित की जाती है।
जो निर्गत तिथि से 01(एक) वर्ष तक बैद्य माना जाएगा। अग्निशमन व्यवस्था अक्रियाशील होने की दशा में ये निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा। National Building Code-2016 and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाये 60 दिवस के अंदर करायी जानी वाछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराए जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोंडा
गोंडा

प्रतिलिपि:-1-प्रभारी अग्निशमन केन्द्र बलरामपुर जनपद बलरामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।